



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



Relatório de Fiscalização Eventual 019/2020

Processo I-113/2020

Verificação de pressão na rede distribuída de água tratada, no bairro Santa Marta

A pedido da Ouvidoria da ARMPF, foi realizada, na manhã do dia 17 de junho de 2020, fiscalização no bairro Santa Marta, com a finalidade de verificar a pressão na rede de distribuição de água tratada.

A fiscalização contou com a presença de integrantes da concessionária, que realizaram as aferições “in-loco”. Foram efetuadas 04 (quatro) aferições em pontos indicados pela ARMPF, no momento da fiscalização.

Verificamos que dos 04 (quatro) pontos aferidos 03 (três) não atendem o valor mínimo de 10 mca (metro de coluna d’água) e máximo 50 mca, definidos pela NBR 12218 – Associação Brasileiras de Normas Técnicas.

Logradouro	Aferição
Rua Reinaldo Massoneto, 800	07 mca
Rua João de Lima Filho, 761	10 mca
Av. João M da Silveira Sobrinho, 311	08 mca
Rua Manoel Tangerino, 2750	06 mca



Rua Reinaldo Massoneto, 800



Rua João de Lima Filho, 761



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



Av. João M da Silveira Sobrinho, 311



Rua Manoel Tangerino, 2750

Conclusão:

Constatamos que 75% (setenta e cinco por cento), ou seja, 03 (três) dos 04 (quatro) dos pontos vistoriados não atendem as especificações da NBR 12218.

Porto Ferreira, 22 de junho de 2020.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador