



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



**Relatório de Fiscalização Eventual 028/2020**

Processo I-169/2020

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, no bairro Pq. Residencial do Redentor

Foi realizada, na manhã do dia 01 de outubro de 2020, fiscalização no bairro Pq. Residencial do Redentor, com a finalidade de verificar a pressão na rede de distribuição de água tratada.

A fiscalização contou com a presença de integrantes da concessionária, que realizaram as aferições “in-loco”. Foram efetuadas 05 (cinco) aferições em pontos indicados pela ARMPF, no momento da fiscalização.

Os cinco pontos aferidos apresentaram pressão superior à 10 mca (metro de coluna d’água), atendendo assim as especificações da NBR 12218 – Associação Brasileiras de Normas Técnicas.

Logradouro	Aferição
Rua José Olivieri, 156	25 mca
Rua Alfredo Antonini, 130	30 mca
Rua José M. de Carvalho, 85	34 mca
Rua José Augusto de Souza, 375	31 mca
Rua Francisco Geraldelli, 215	20 mca



Rua José Olivieri, nº 156



Rua Alfredo Antonini, nº 130



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



Rua José M. de Carvalho, nº 85



Rua José Augusto de Souza, nº 375



Rua Francisco Geraldelli, nº 215

As pressões aferidas na fiscalização apresentaram registros de pressão máxima de 34 mca e pressão mínima de 20 mca.

Verificamos que a concessionária vem atendendo as condições mínimas e máximas de pressão estabelecidas na NBR 12218, no bairro. Onde constatamos que todos os 05 (cinco) pontos aferidos estavam com pressão superior à 10 mca.

Porto Ferreira, 13 de outubro de 2020.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador