



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 , Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



Relatório de Fiscalização Programada

RFP/005/2021
Processo I-40/2021

Estações Elevatórias de Água Tratada do
Município de Porto Ferreira



Abril/2021



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 , Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



Índice

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	3
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	4
4. Introdução	5
5. Objetivo	5
6. Metodologia de Fiscalização	5
6.1. EEAT - Oswaldo Cunha Leme	6
6.2. EEAT - Correa Porto	7
6.3. EEAT - Vila Real.....	7
6.4. EEAT - Cristo.....	8
6.5. EEAT - Areia Branca	9
7. Relatório	10
8. Constatações de Não Conformidades (NC)	12
9. Conclusão	12



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 , Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Rua Dona Balbina, n.º 230 - Sala 33 - 3º Andar - Ed. Fratini, Centro, Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-000

Telefones: (19) 3585-7225

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.

CNPJ: 14.001.255/0001-83

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro - Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-160

Telefones: (19) 3589-3521, 0800 771 0001



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 , Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização:	Fiscalização Programada	
Nº Processo de Fiscalização:	I-40/2021	
Sistema:	Sistema de Abastecimento de Água	
Unidades Fiscalizadas:	Estações Elevatória de Água Tratada	
Termo de Vistoria Nº	Local:	Endereço:
25/2021	EEAT - Oswaldo Cunha Leme	Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro
26/2021	EEAT - Corrêa Porto	Rua José Silvestre, s/n - Jd. Porto Novo
27/2021	EEAT - Vila Real	Rua Basílio Ferreira Andrade, s/n - Vila Real
28/2021	EEAT - Cristo	Av. Santa Cruz, s/n - Pq. Cristo Redentor
29/2021	EEAT - Areia Branca	Av. João José A. Miziara s/n - Jd. Areia Branca
Comunicação da Fiscalização:	Ofício nº 56 de 04 de março de 2021	
Data da Fiscalização:	11/03/2021	
Legislação / Normatização:	Lei 11.445/2007 IN 07/2019 Anexo I	
Equipe Técnica da ARMPF:		
Arlei Flausino Aureliano - Fiscal		
Representante do Prestador:		
Vagner Ap. Vieira - Encarregado de Operações Rafael Spanhol - Coordenador de Operação		



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 , Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



4 . INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira – ARMPF foi criada pela Lei Complementar nº 101 de 19/11/2010 e iniciou suas atividades em 03/10/2011 conforme Decreto 154/2011.

A ARMPF tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos delegados, permitidos, concedidos, autorizados, ou operados diretamente pelo poder público municipal, assim como a ele delegados por outros entes federativos ou consorciais, sob qualquer forma.

Conforme Contrato de Concessão 055/2011 e seus aditamentos, a prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Porto Ferreira cabe a BRK Ambiental de Porto Ferreira S.A.

No exercício de suas atribuições legais de fiscalização, cabe a ARMPF garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público, de forma que os serviços sejam prestados satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade.

5. OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados da fiscalização programada realizada pela ARMPF nas Estações Elevatórias de Água Tratada – (EEATs) em 11 de março de 2021, para averiguação de adequação destas elevatórias às normas de operação e segurança, conforme Instrução Normativa 07/2019.

6. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

Em 11 de março de 2021 foram realizadas vistorias nas Estações Elevatórias de Água Tratada (EEATs) do Município de Porto Ferreira, a fim de verificar as condições de prestação de serviços.

As informações foram obtidas através de entrevista com representante do prestador de serviços e observação in loco.

A análise foi realizada com base nos termos de vistoria e demais informações de posse da ARMPF.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 , Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



6.1. EEAT - Oswaldo Cunha Leme

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Sim

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A EEAT encontra-se na área da ETA Oswaldo Cunha Leme e prédio administrativo da Concessionária, não havendo separação entre estes, porém toda área é extremamente cercada.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 , Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



6.2. EEAT - Correa Porto

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Sim

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A EEAT encontra-se na área da ETA e captação Correa Porto, atualmente desativada.

6.3. EEAT - Vila Real

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 , Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Sim

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A moto bomba reserva encontra-se em regina de estoque na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo a mesma verificada pela equipe de fiscalização da ARMPF.

6.4. EEAT - Cristo

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Sim

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 , Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



6.5. EEAT - Areia Branca

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Não

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Sim

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A moto bomba reserva encontra-se em manutenção, segundo informações de preposto da concessionária. A ARMPF solicitará a concessionaria, o envio da ordem de serviço, da manutenção da bomba.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 , Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



7. RELATÓRIO

A **EEAT Oswaldo Cunha Leme** é a principal elevatória do sistema de abastecimento de água do município, com vazão média de 170 l/s, é responsável pelo abastecimento de grande parte do município direta ou indiretamente, suprimindo as demais elevatórias.

A sala da EEAT está localizada na mesma área da ETA de mesmo nome, do prédio administrativo da Concessionária, do seu almoxarifado e pátio de veículos, com cercamento de alambrado externo, porém sem subdivisões internas que a separe das demais unidades operacionais.

Conforme Termo de Vistoria da Fiscalização Programada nº 25/2021, verifica-se que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

A Estação conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes e existe drenagem de água de gaxetas.

A EEAT não apresenta instalações elétricas aparente ou fios desencapados.

A **EEAT Correa Porto**, localizada na área da ETA e Captação de mesmo nome, atualmente desativadas, é responsável pelo abastecimento da região leste do município.

A sala da EEAT está localizada na mesma área da ETA de mesmo nome, conta com cercamento de alambrado externo.

Conforme Termo de Vistoria da Fiscalização Programada nº 26/2021, verifica-se que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

A Estação conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes e existe drenagem de água de gaxetas.

A EEAT não apresenta instalações elétricas exposta ou fios desencapados.

A **EEAT Vila Real**, está localizada na mesma área do Reservatório Vila Real, conta com cercamento de alambrado externo, possui vazão média de 22 l/s, é responsável pelo



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 , Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



abastecimento de bairros da região norte do município.

Conforme Termo de Vistoria da Fiscalização Programada nº 27/2021, verifica-se que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

A Estação conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes e existe drenagem de água de gaxetas.

A EEAT não apresenta instalações elétricas exposta ou fios desencapados.

A **EEAT Cristo**, possui vazão média de 65 l/s, é responsável pelo abastecimento da região norte do município.

Conforme Termo de Vistoria da Fiscalização Programada nº 28/2021, verifica-se que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

A Estação conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes e existe drenagem de água de gaxetas.

A EEAT não apresenta instalações elétricas aparente ou fios desencapados.

A **EEAT Areia Branca**, possui vazão média de 17 l/s, é responsável pelo abastecimento da região sul do município. Conforme Termo de Vistoria da Fiscalização Programada nº 29/2021, verifica-se que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

A Estação conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes e existe drenagem de água de gaxetas.

A EEAT não apresenta instalações elétricas aparente ou fios desencapados.

A concessionária juntou aos autos o laudo de manutenção da bomba reserva, deste modo, entendemos que a estação conta com bomba reserva, em regime de estoque, sendo que a mesma se encontrava em manutenção no momento fiscalização.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 , Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES (NC)

Não foram constatadas Não Conformidades (NC) nesta fiscalização.

9. CONCLUSÃO

Constata-se, conforme termos de vistorias, que todas as Estações Elevatórias de Águas Tratada (EEATs) encontram-se adequadas, apresentando: Instalações operacionais limpas e organizadas; contam com extintor de incêndio carregado e dentro do prazo de validade; não apresentam vazamentos aparentes, cabos expostos ou desencapados; as áreas estão devidamente cercadas e identificadas; possuem drenagem de água de gaxetas.

As EEAT que não apresentam conjunto moto bomba instalados, contam com bomba reserva em regime de estoque, sendo as mesmas verificadas, no momento da fiscalização ou encaminhado doc.

Porto Ferreira, 06 de abril de 2021.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi - Analista Regulador