



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Relatório de Fiscalização Programada

RFP/002/2024
Processo 023/2024

Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT) do
Município de Porto Ferreira



Junho/2024



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Índice

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	3
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	4
4. Introdução	5
5. Objetivo	5
6. Metodologia de Fiscalização	5
6.1. EEAT - Oswaldo Cunha Leme	6
6.2. EEAT - Correa Porto	6
6.3. BOOSTER José Gomes.....	7
6.4. BOOSTER - Jd. Aero Porto	8
6.5. EEAT - Areia Branca	9
6.6. BOOSTER - Vila Real	9
6.6. EEAT - Cristo.....	10
7. Relatório	11
8. Constatações de Não Conformidades (NC)	14
9. Conclusão	15



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Rua Carlindo Valeriani, 716, Centro, Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-017

Telefones: (19) 3585-7225

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.

CNPJ: 14.001.255/0001-83

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro - Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-160

Telefones: (19) 3589-3521, 0800 771 0001



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização:	Fiscalização Programada
Nº Processo de Fiscalização:	023/2024
Sistema:	Sistema de Abastecimento de Água
Unidades Fiscalizadas:	Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT)
Termo de Vistoria Nº	Local:
038/2024	EEAT - Oswaldo Cunha Leme
039/2024	EEAT - Correia Porto
040/2024	Booster - José Gomes
041/2024	Booster - Jd. Aero Porto
042/2024	EEAT - Areia Branca
043/2024	Booster - Vila Real
044/2024	EEAT - Cristo
Data da Fiscalização:	17/05/2024
Legislação / Normatização:	Lei 11.445/2007 IN 07/2019 Anexo I
Equipe Técnica da ARMPF:	
Arlei Flausino Aureliano - Fiscal	
Representante do Prestador:	
Vagner Ap. Vieira - Encarregado de operações	



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



4 . INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira - ARMPF foi criada pela Lei Complementar nº 101 de 19/11/2010 e iniciou suas atividades em 03/10/2011 conforme Decreto 154/2011.

A ARMPF tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos delegados, permitidos, concedidos, autorizados, ou operados diretamente pelo poder público municipal, assim como a ele delegados por outros entes federativos ou consorciais, sob qualquer forma.

Conforme Contrato de Concessão 055/2011 e seus aditamentos, a prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Porto Ferreira cabe a BRK Ambiental de Porto Ferreira S.A.

No exercício de suas atribuições legais de fiscalização, cabe à ARMPF garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público, de forma que os serviços sejam prestados satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade.

5 . OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados da fiscalização programada realizada pela ARMPF nas Estações Elevatórias de Água Tratada - (EEATs) e Boosters. A fiscalização foi realizada no dia 17 de maio de 2024, e teve por objetivo, verificar as instalações, operação e manutenção das elevatórias, conforme Instrução Normativa 07/2019.

6 . METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

Em 17 de maio de 2024 foram realizadas vistorias nas Estações Elevatórias de Água Tratada (EEATs) e Boosters do Município de Porto Ferreira, a fim de verificar as condições de prestação de serviços.

As informações foram obtidas através de entrevista com representante do prestador de serviços e observação in loco.

A análise foi realizada com base nos termos de vistoria e



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



demais informações de posse da ARMPF.

6.1. EEAT – Oswaldo Cunha Leme

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Sim

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A EEAT encontra-se na área da ETA Oswaldo Cunha Leme e prédio administrativo da Concessionária, não havendo separação entre estes, porém toda área é cercada.

6.2. EEAT – Correa Porto

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Sim

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A EEAT encontra-se na área da ETA e captação Correa Porto, atualmente desativada.

6.3. BOOSTER José Gomes

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Não se aplica

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A moto bomba reserva encontra-se em regime de estoque na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo a mesma verificada pela equipe de fiscalização da ARMPF.

A estação cona com sistema de segurança patrimonial e sistema de monitoramento por datalogger.

6.4. BOOSTER – Jd. Aero Porto

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Não se aplica

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A moto bomba reserva encontra-se em regime de estoque na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo a mesma verificada pela equipe de fiscalização da ARMPF.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



6.5. EEAT – Areia Branca

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Sim

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A moto bomba reserva encontra-se em regime de estoque na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo a mesma verificada pela equipe de fiscalização da ARMPF.

A estação conta com sistema de segurança patrimonial e sistema de monitoramento por datalogger.

6.6. BOOSTER – Vila Real

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Não se aplica

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A moto bomba reserva encontra-se em regime de estoque na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo a mesma verificada pela equipe de fiscalização da ARMPF.

A estação conta com sistema de segurança patrimonial e sistema de monitoramento por datalogger.

6.6. EEAT - Cristo

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Sim



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A estação conta com sistema de segurança patrimonial e sistema de monitoramento por datalogger.

7. RELATÓRIO

A **EEAT Oswaldo Cunha Leme** é a principal elevatória do sistema de abastecimento de água do município. É responsável pelo abastecimento de grande parte do município direta ou indiretamente, suprimindo as demais elevatórias. A Estação Elevatória conta com três conjuntos de bombas e suas respectivas reservas. Estas abastecem diferentes adutoras que por sua vez interligam-se com diferentes setores de abastecimento.

A sala da EEAT está localizada na mesma área da ETA de mesmo nome, do prédio administrativo, do almoxarifado e pátio de veículos da Concessionária Conta com cercamento de alambrado externo, porém sem subdivisões internas que a separe das demais unidades operacionais.

Conforme Termo de Vistoria nº 038/2024, verifica-se que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

A Estação conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes. Constata-se há existência de drenagem de água de gaxetas.

A EEAT não apresenta instalações elétricas aparente ou fios desencapados.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



A área está devidamente cercada e identificada.

A **EEAT Correa Porto**, possui vazão média de 39 l/s. Está localizada na área da ETA e Captação de mesmo nome, atualmente desativadas. A EEAT Correa Porto é responsável pelo abastecimento da região leste do município.

Conforme Termo de Vistoria nº 039/2024, verifica-se que as instalações operacionais, a identificação da área, o cercamento, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

A Estação conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes. Constata-se há existência de drenagem de água de gaxetas.

A estação conta com conjunto moto-bomba instalado e operante.

A EEAT não apresenta instalações elétricas exposta ou fios desencapados.

O **Booster José Gomes**, possui vazão média de 35 l/s. Está localizado na área do Reservatório de mesmo nome.

Verifica-se, conforme Termo de Vistoria nº 040/2024, que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

O Booster conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes. Constata-se há existência de drenagem de água de gaxetas.

A EEAT não apresenta instalações elétricas exposta ou fios desencapados.

A moto bomba reserva encontra-se em regime de estoque na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo a mesma verificada pela equipe de fiscalização da ARMPF.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



A área está devidamente cercada e identificada.

O **Booster Jd. Aero Porto**, possui vazão média de 4,44 l/s. Está localizado na área do Reservatório de mesmo nome.

Verifica-se, conforme Termo de Vistoria nº 041/2024, que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

O Booster conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes. Constata-se há existência de drenagem de água de gaxetas.

O booster não apresenta instalações elétricas exposta ou fios desencapados.

A área está devidamente cercada e identificada.

A moto bomba reserva encontra-se em regime de estoque na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo a mesma verificada pela equipe de fiscalização da ARMPF.

A **EEAT Areia Branca**, possui vazão média de 8,3 l/s. É responsável pelo abastecimento da região sul do município. Conforme Termo de Vistoria nº 042/2024, verifica-se que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

O Booster conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes. Constata-se há existência de drenagem de água de gaxetas.

O booster não apresenta instalações elétricas exposta ou fios desencapados.

A área está devidamente cercada e identificada.

A moto bomba reserva encontra-se em regime de estoque na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo a mesma verificada pela equipe de fiscalização da ARMPF.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



O **Booster Vila Real**, possui vazão média de 22,2 l/s. Está localizada na mesma área do Reservatório Vila Real. É responsável pelo abastecimento de bairros da região norte do município.

Conforme Termo de Vistoria nº 043/2024, verifica-se que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

O booster conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes. Constata-se há existência de drenagem de água de gaxetas.

O booster não apresenta instalações elétricas exposta ou fios desencapados.

A área está devidamente cercada e identificada.

A **EEAT Cristo**, possui vazão média de 65 l/s, é responsável pelo abastecimento da região norte do município.

Conforme Termo de Vistoria nº 044/2024, verifica-se que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

A Estação conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes. Constata-se há existência de drenagem de água de gaxetas.

A EEAT não apresenta instalações elétricas aparente ou fios desencapados.

A área está devidamente cercada e identificada.

8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES (NC)

Não foram detectadas não conformidades neste fiscalização.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



9. CONCLUSÃO

Conclui-se, conforme termos de vistorias, que todas as Estações Elevatórias de Águas Tratada (EEATs) encontram-se adequadas, apresentando: Instalações operacionais limpas e organizadas; contam com extintor de incêndio carregado e dentro do prazo de validade; não apresentam vazamentos aparentes, cabos expostos ou desencapados; as áreas estão devidamente cercadas e identificadas; possuem drenagem de água de gaxetas.

As EEAT que não apresentam conjunto moto bomba instalados, contam com bomba reserva em regime de estoque, sendo as mesmas verificadas, no momento da fiscalização.

Porto Ferreira, 21 de junho de 2024.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi - Analista Regulador