



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriano, 303, Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017 - Telefone: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



Relatório de Fiscalização

Aferição de pressão no bairro José Gomes

Foi realizada fiscalização na manhã do dia 15 de março de 2019 no bairro José Gomes, juntamente com a equipe da BRK Ambiental, concessionária dos serviços de água e esgotamento sanitário. A fiscalização considerou parâmetros indicados na NBR 12218 de 1994, que define o projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público.

Foram realizadas 3 aferições no bairro em endereços aleatórios, indicados pela ARMPF, a fim de verificar se a concessionária vem atendendo a pressão mínima de 10 mca definidos na NBR supramencionada.

Os endereços e pressões aferidas seguem na tabela e fotos abaixo:

Endereço	Pressão
Rua Antônio Liberal nº 500	14 mca
Rua Antônio Faria nº 575	17 mca
Rua Pedro Mareval José nº 275	10 mca



Rua Antônio Liberal nº 500



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriano, 303, Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017 - Telefone: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



Porto Ferreira



Rua Antônio Faria nº 575



Rua Pedro Mareval José nº 275

Constatamos que as pressões aferidas estão de acordo com a NBR12218.

Este é o relatório

Porto Ferreira, 15 de março de 2019

Wendel Ederson Marcelino dos Santos Cremonesi
Analista Regulador