



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



## Relatório de Fiscalização Programada

RFP/005/2020  
Processo I-301/2019

Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) - Porto Ferreira



Janeiro/2020



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



## Índice

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF .....	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS .....	3
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO .....	4
4. INTRODUÇÃO .....	5
5. OBJETIVO .....	5
6. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO .....	5
6.1. EEE Santa Luzia .....	6
6.2. EEE Sybilla .....	9
6.3. EEE Paschoal Salzano .....	12
6.4. EEE Porto Bello .....	15
6.5. EEE Las Palmas .....	18
6.6. EEE Nossa Senhora Aparecida .....	20
7. RELATÓRIO .....	22
8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES (NC) .....	23
9. ADEQUAÇÕES REALIZADAS .....	24
10. CONCLUSÃO .....	24



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



## 1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA – ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Rua Dr. Carlindo Valeriani, n.º 303, Centro, Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-017

Telefones: (19) 3585-7225

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.

CNPJ: 14.001.255/0001-83

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro – Porto Ferreira – SP

CEP: 13.660-000

Telefones: (19) 3589-3521, 0800 771 0001



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### 3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

<b>Tipo de Fiscalização:</b>	Fiscalização Programada
<b>Nº Processo de Fiscalização:</b>	I-301/2019
<b>Sistema:</b>	Sistema de Esgotamento Sanitário
<b>Unidades Fiscalizadas:</b>	Estações Elevatórias de Esgoto
<b>Termo de Vistoria Nº</b>	<b>Estação Elevatória</b>
177/2019 AFA	EEE Santa Luzia
178/2019 AFA	EEE-Sibila
179/2019 AFA	EEE Paschoal Salzano
180/2019 AFA	EEE Porto Bello
181/2019 AFA	EEE Las Palmas
	EEE Nossa Senhora Aparecida
<b>Comunicação da Fiscalização:</b>	Ofício nº 377, de 22/11/2019
<b>Data da Fiscalização:</b>	13/12/2019
<b>Legislação / Normatização:</b>	Lei 11.445/2007 Decreto 7.217/2010 LC 101/2010 I.N. 07 de 23 de outubro de 2019
<b>Equipe Técnica da ARMPF:</b>	
Arlei Flausino Aureliano – Fiscal Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador	
<b>Representante do Prestador:</b>	
Vagner Ap. Vieira – Encarregado de Operações	



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### 4. INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira – ARMPF foi criada pela Lei Complementar nº 101 de 19/11/2010 e iniciou suas atividades em 03/10/2011 conforme Decreto 154/2011.

A ARMPF tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos delegados, permitidos, concedidos, autorizados, ou operados diretamente pelo poder público municipal, assim como a ele delegados por outros entes federativos ou consorciais, sob qualquer forma.

Conforme Contrato de Concessão 055/2011 e seus aditamentos, a prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Porto Ferreira cabe a BRK Ambiental de Porto Ferreira S.A.

No exercício de suas atribuições legais de fiscalização, cabe a ARMPF garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público, de forma que os serviços sejam prestados satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade.

### 5. OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados das fiscalizações programadas realizadas pela ARMPF nas Estações Elevatórias de Esgoto EEE do município de Porto Ferreira em 13/12/2019, que verificou as instalações, operação e manutenção das EEE, conforme Instrução Normativa (IN) 07 de 23 de outubro de 2019.

### 6. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

Em 13 de dezembro de 2019 foi realizada vistoria nas Estações Elevatórias de Esgoto do Município de Porto Ferreira para verificação das condições de prestação de serviços.

As informações foram obtidas através de entrevista com representante do prestador de serviços e observação in loco.

A análise foi realizada com base nos termos de vistoria, informações fornecidas pela prestados e demais documentos de posse da ARMPF.



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### 6.1. EEE Santa Luzia

Capacidade de bombeamento:  
6,05 l/s

Área identificada:  
Sim



Foto 01

Área devidamente cercada:  
Sim



Foto 02



Foto 03



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### Acesso para manutenção:

Sim



Foto 04

### Conjunto moto bomba reserva:

Sim, a estação elevatória conta com bomba reserva instalada, sendo as mesmas do tipo submersa.



Foto 05 – Painel das bombas



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### Gradeamento grosseiro:

Sim, a estação elevatória conta com gradeamento grosseiro, contudo no momento da fiscalização o gradeamento estava em manutenção.



Foto 06 – Gradeamento grosseiro

### Vazamento aparente:

Não

### Extintor de incêndio adequado:

Sim



Foto 07



Foto 08

### Observações:

- 1 – Por serem bombas submersas, foram registradas fotos do painel de controle.
- 2 – O gradeamento grosseiro estava em manutenção na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo verificada a existência do mesmo pela equipe de fiscalização da ARMPF.





Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### 6.2. EEE Sybilla

Capacidade de bombeamento:  
102 l/s

Área identificada:  
Sim



Foto 01

Área devidamente cercada:  
Sim



Foto 02



Foto 03



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### Acesso para manutenção:

Sim



Foto 04

### Conjunto moto bomba reserva:

Sim, a estação elevatória conta com bomba reserva instalada, sendo as mesmas do tipo submersa.



Foto 05 – Painel das bombas



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### Gradeamento grosseiro:

Sim, a estação elevatória conta com gradeamento grosseiro.



Foto 06 – Gradeamento grosseiro

### Vazamento aparente:

Não

### Extintor de incêndio adequado:

Sim



Foto 07



Foto 08



Porto Ferreira

# AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



Foto 09



Foto 10

## 6.3. EEE Paschoal Salzano

Capacidade de bombeamento:

47 l/s

Área identificada:

Não



Foto 01



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



**Área devidamente cercada:**

Sim



Foto 02

**Acesso para manutenção:**

Sim

**Conjunto moto bomba reserva:**

Sim, a estação elevatória conta com bomba reserva, em regime de estoque, localizada na ETA Oswaldo Cunha Leme.



Foto 03 – Bomba reserva



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### Gradeamento grosseiro:

Sim, a estação elevatória conta com gradeamento grosseiro.



Foto 04 – Gradeamento grosseiro

### Vazamento aparente:

Não

### Extintor de incêndio adequado:

Sim



Foto 05

### Observações:

A estação elevatória conta com bomba reserva, em regime de estoque, localizada na ETA Oswaldo Cunha Leme.



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### 6.4. EEE Porto Bello

Capacidade de bombeamento:  
12,5 l/s

Área identificada:  
Sim



Foto 01

Área devidamente cercada:  
Sim



Foto 02



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



**Acesso para manutenção:**

Sim



Foto 03

**Conjunto moto bomba reserva:**

Sim, a estação elevatória conta com bomba reserva, em regime de estoque, localizada na ETA Oswaldo Cunha Leme.



Foto 04 – Bomba reserva





Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



**Gradeamento grosseiro:**

Sim, a estação elevatória conta com gradeamento grosseiro.



Foto 06 – Gradeamento grosseiro

**Vazamento aparente:**

Não

**Extintor de incêndio adequado:**

Sim



Foto 07

**Observações:**

A estação elevatória conta com bomba reserva, em regime de estoque, localizada na ETA Oswaldo Cunha Leme.



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### 6.5. EEE Las Palmas

Capacidade de bombeamento:

10,5 l/s

Área identificada:

Sim



Foto 01

Área devidamente cercada:

Sim



Foto 02

Acesso para manutenção:

Sim



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### Conjunto moto bomba reserva:

Sim, a estação elevatória conta com bomba reserva, em regime de estoque, localizada na ETA Oswaldo Cunha Leme.



Foto 04 – Bomba reserva

### Gradeamento grosseiro:

Sim.

### Vazamento aparente:

Não

### Extintor de incêndio adequado:

Sim



Foto 05



Foto 06

### Observações:

A estação elevatória conta com bomba reserva, em regime de estoque, localizada na ETA Oswaldo Cunha Leme.



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### 6.6. EEE Nossa Senhora Aparecida

A EEE Nossa Senhora Aparecida consiste em 04 (quatro) elevatórias pequenas, de poço úmido com bombas submersíveis, localizada no passeio público. O esgoto coletado é recalcado por entre as elevatórias, com destino à EEE Sybilla, que se encontra à 400m.

Considerando as características desse sistema, itens desta fiscalização não se aplicam a esta elevatória.

#### Capacidade de bombeamento:

50, 28, 28 e 28 m<sup>3</sup>/hora

#### Área identificada:

Não se aplica

#### Área devidamente cercada:

Não se aplica. O poço estava com a tampa adequada, trancada por cadeado

#### Acesso para manutenção:

Sim

#### Conjunto moto bomba reserva:

Sim, a estação elevatória conta com bomba reserva, em regime de estoque, localizada na ETA Oswaldo Cunha Leme.



Foto 01 – Bomba reserva

#### Gradeamento grosseiro:

Não se aplica.

#### Vazamento aparente:

Não

#### Extintor de incêndio adequado:

Não se aplica



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### Observações:

A estação elevatória conta com bomba reserva, em regime de estoque, localizada na ETA Oswaldo Cunha Leme.



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06



Foto 07



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



Foto 08



Foto 09

## 7. RELATÓRIO

Conforme Termos de Vistoria de Fiscalização Programada, verifica-se que as condições de manutenção das estações elevatórias de esgoto, de maneira geral, estão satisfatórias.

As EEE Santa Luzia, Sybilla, Porto Bello e Las Palmas não apresentaram Não Conformidades. As áreas estavam devidamente identificadas e cercadas. Não apresentam vazamentos aparentes, contam com gradeamento grosseiro. Possuem acesso adequado para manutenção e conjunto moto bomba. As elevatórias contam com extintor de incêndio instalados, carregados e dentro do prazo de validade.

A EEE Paschoal Salzano apresentou Não Conformidade na identificação da área. Os demais itens verificados estão conformes.

Devido às características de concepção da EEE Nossa Senhora Aparecida itens vistoriados nesta fiscalização não se aplicam a referida EEE. Deste modo, os itens foram assinalados como Não se Aplica no item 6.6 desta fiscalização, os demais itens que se enquadram na Instrução Normativa Nº 07, de 23 de outubro de 2019 não apresentaram Não Conformidades. Devido ao tamanho reduzido das EEE(s) que fazem parte da EEE Nossa Senhora Aparecida, a separação dos sólidos grosseiros ocorre na EEE Sybilla que se encontra cerca de 400m da referida Estação Elevatória.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



## 8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES (NC)

N° NC	Descrição	Referência Legal	Prazo para Adequação	
			Solução emergencial	Adequação definitiva
1	Ausência de identificação de área	Item 7.1 Anexo I - INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 07, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019.	-	30 dias



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



## 9. ADEQUAÇÕES REALIZADAS

Considerando a Instrução Normativa Nº 07, a concessionária foi notificada a realizar a adequação na EEE Paschoal Salzano. A Concessionária adequou a Não Conformidade apontada pela ARMPF dentro do prazo estipulado.

## 10. CONCLUSÃO

Consideramos que as condições de manutenção das Estações Elevatórias de Esgoto (EEE), de modo geral, estão satisfatórias.

A Não Conformidade apontada neste relatório foi adequada pela concessionária, dentro do prazo estipulado pela ARMPF.

Com exceção da EEE Nossa Senhora Aparecida, que apresenta característica de concepção diferenciada, as demais EEE contam com identificação de área, conjunto moto bomba reserva, gradeamento grosseiro e extintor de incêndio. As áreas estão devidamente cercadas e o acesso para manutenção estão adequados.

No momento da fiscalização, existia colaboradores da concessionária realizando a capinagem na elevatório Paschoal Salzano. As demais EEE não apresentavam mato alto.

A ARMPF continuará acompanhando a operação das EEE, realizando novas vistorias a fim de verificar a manutenção por parte da concessionária.

Porto Ferreira, 29 de janeiro de 2020.

➤ *Fiscalização e elaboração:*

**Arlei Flausino Aureliano** - Fiscal

**Wendel Ederson Marcelino Cremonezi** – Analista Regulador