



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



Relatório de Fiscalização Eventual 031/2020

Processo I-172/2020

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada – Jd. Porto dos Ipês

Foi realizada na tarde do dia 02 de outubro de 2020, fiscalização na Rua José Roberto Correa Porto, no bairro Jd. Porto dos Ipês, após reclamação de usuário que alegava baixa pressão no local. A pressão aferida foi de 05 mca, índice que não atende a pressão mínima de 10 mca estabelecida na NBR 12218. Diante disso, foi emitido Termo de Notificação nº 15/2020 com prazo de adequação de 24hs, prazo este estipulado pela superintendência da ARMPF.

Findo prazo, a equipe de fiscalização da ARMPF esteve no local na manhã do dia 05 de outubro de 2020, onde solicitou a presença de representante da concessionária para a realização de nova aferição, contudo, preposto da concessionária o Sr. Marco Falcão informou, via telefone, que não seria possível encaminhar equipe no local, naquele momento. Diante da frustração da fiscalização, a equipe de fiscalização da ARMPF reportou os fatos ocorridos à superintendência.

Após a expedição da Notificação de Advertência, a concessionária informou no dia 08 de outubro de 2020, através do ofício O-ADC-262-20-GO, que o abastecimento de água no local foi regularizado, apresentando índice de pressão de 19 mca. No dia seguinte, a equipe de fiscalização da ARMPF realizou nova diligência no local, onde constatou pressão de 12mca.

Conforme informado no relatório de fiscalização às fls. 11, a concessionária regularizou a pressão no logradouro supra.

É o relatório.

Porto Ferreira, 21 de outubro de 2020.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador