



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriano, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



## Relatório de Fiscalização Programada

RFP/002/2021  
Processo I-207/2020

Estações de Tratamento de Esgoto - Porto Ferreira



Janeiro/2020



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriano, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### Índice

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF.....	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS .....	3
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO .....	4
4. INTRODUÇÃO.....	5
5. OBJETIVO .....	5
6. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO.....	5
6.1. ETE Fazendinha.....	6
6.2. ETE Santa Rosa.....	7
6.3. ETE Paulo Calisto .....	8
7. RELATÓRIO.....	9
8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES (NC).....	10
9. CONCLUSÃO.....	11



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriano, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



## **1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF**

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Rua Dr. Carlindo Valeriani, n.º 303, Centro, Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-017

Telefones: (19) 3585-7225

## **2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.

CNPJ: 14.001.255/0001-83

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro - Porto Ferreira - SP

Telefones: (19) 3589-3521, 0800 771 0001



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriano, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### 3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

<b>Tipo de Fiscalização:</b>		Fiscalização Programada
<b>Nº Processo de Fiscalização:</b>		I-207/2020
<b>Sistema:</b>		Tratamento de Esgoto
<b>Unidades Fiscalizadas:</b>		ETE (s)
<b>Termo de Vistoria Nº</b>	<b>Local:</b>	<b>Estação:</b>
216/2020	ETE - Fazendinha	Estação de Tratamento de Esgoto
218/2020	ETE - Santa Rosa	Estação de Tratamento de Esgoto
219/2020	ETE - Paulo Calisto	Estação de Tratamento de Esgoto
<b>Comunicação da Fiscalização:</b>		Ofício nº 413, de 27/11/2020
<b>Data da Fiscalização:</b>		04/12/2020
<b>Legislação / Normatização:</b>		I.N. 07 de 23 de outubro de 2019
<b>Equipe Técnica da ARMPF:</b>		
Arlei Flausino Aureliano - Fiscal Wendel Ederson Marcelino Cremonezi - Analista Regulador		
<b>Representante do Prestador:</b>		
Rafael Spanhol - Coordenador de Operação		



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriano, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### 4. INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira - ARMPF foi criada pela Lei Complementar nº 101 de 19/11/2010 e iniciou suas atividades em 03/10/2011 conforme Decreto 154/2011.

A ARMPF tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos delegados, permitidos, concedidos, autorizados, ou operados diretamente pelo poder público municipal, assim como a ele delegados por outros entes federativos ou consorciais, sob qualquer forma.

Conforme Contrato de Concessão 055/2011 e seus aditamentos, a prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Porto Ferreira cabe a BRK Ambiental de Porto Ferreira S.A.

No exercício de suas atribuições legais de fiscalização, cabe a ARMPF garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público, de forma que os serviços sejam prestados satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade.

### 5. OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados das fiscalizações programadas realizadas pela ARMPF nas Estações de Tratamento de Esgoto do Município de Porto Ferreira realizada em 04/12/2020, que verificou as instalações, operação e manutenção das ETE(s), conforme Instrução Normativa (IN) 07 de 23 de outubro de 2019.

### 6. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

Em 04 de dezembro de 2020 foi realizada vistoria nas Estações de Tratamento de Esgoto do Município de Porto Ferreira de modo a verificar as condições da prestação de serviços.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriano, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



As informações foram obtidas através de entrevista com representante do prestador de serviços e observação in loco.

A análise foi realizada com base nos termos de vistoria, informações fornecidas pelo prestador e demais documentos de posse da ARMPF.

### **6.1. ETE Fazendinha**

Esta Estação de Tratamento de esgoto é baseada em processo de tratamento misto composto por sistema anaeróbio (reatores UASB) seguido de sistema aeróbio com lodos ativados, a ETE Fazendinha tem capacidade para tratar uma vazão média de 75 l/s.

**Área identificada:**

Sim

**Em operação:**

Sim

**Área devidamente cercada:**

Sim

**Existência de CADRI para transporte do lodo:**

Sim

**Conjunto moto bomba reserva:**

Sim

**Escada e guarda-corpo adequado:**

Sim

**Vazamento aparente:**

Não

**Extintor de incêndio adequado:**

Sim

**Chuveiro de emergência no laboratório:**

Sim

**Condições adequadas de higiene/limpeza no laboratório:**

Sim

**Existência de EPI(s) para operadores:**

Sim



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriano, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



## 6.2. ETE Santa Rosa

Esta Estação de Tratamento de esgoto é baseada no processo de lodos ativados com aeração prolongada de fluxo em batelada, a ETE Santa Rosa tem capacidade para tratar uma vazão média de 9,25 l/s.

**Área identificada:**

Não

**Em operação:**

Sim

**Área devidamente cercada:**

Sim

**Existência de CADRI para transporte do lodo:**

Sim

**Conjunto moto bomba reserva:**

Sim

**Escada e guarda-corpo adequado:**

Sim

**Vazamento aparente:**

Não

**Extintor de incêndio adequado:**

Sim

**Chuveiro de emergência no laboratório:**

Não se aplica.

**Condições adequadas de higiene/limpeza no laboratório:**

Sim

**Existência de EPI(s) para operadores:**

Sim

### Observações

O Lodo gerado na ETE Santa Rosa é transportado para ETE-Fazendinha.

A motobomba reserva encontra-se na ETA-OCL, sendo a mesma observada pela equipe de fiscalização da ARMPF.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriano, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



A área destinada ao laboratório encontra-se limpa, contudo, as amostras são encaminhadas para a ETE Fazendinha onde as análises são realizadas.

Devido à não realização de análises na ETE, não há chuveiro de emergência no laboratório.

### **6.3. ETE Paulo Calisto**

Esta Estação de Tratamento de esgoto é o tipo compacta, sendo o processo de tratamento misto composto por sistema anaeróbio seguido de sistema aeróbio com lodos ativados, a ETE Paulo Calisto tem capacidade para tratar uma vazão média de 20.77m<sup>3</sup> /h.

**Área identificada:**

Sim

**Em operação:**

Sim

**Área devidamente cercada:**

Sim

**Existência de CADRI para transporte do lodo:**

Sim

**Conjunto moto bomba reserva:**

Sim

**Escada e guarda-corpo adequado:**

Sim

**Vazamento aparente:**

Não

**Extintor de incêndio adequado:**

Sim

**Chuveiro de emergência no laboratório:**

Não se aplica

**Condições adequadas de higiene/limpeza no laboratório:**

Não se aplica

**Existência de EPI(s) para operadores:**

Sim





Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriano, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### Observações

A ETE não conta com laboratório, as amostras são encaminhadas para a ETE Fazendinha onde as análises são realizadas.

O Lodo gerado na ETE Paulo Calisto é transportado para ETE-Fazendinha.

O descarte do efluente tratado é realizado na rede coletora de esgoto, sendo assim o mesmo misturado a efluentes não tratado.

## 7. RELATÓRIO

Conforme Termo de Vistoria de Fiscalização Programada n° 2016/2020, verificou-se que as condições da instalação da ETE Fazendinha, estão satisfatórias.

A área está devidamente cercada e identificada; as escadas guarda-corpo estão adequadas e não existe vazamento aparente nos tanques.

Há extintores de incêndio carregados e no prazo de validade, e existe equipamento de segurança EPI(s) para os funcionários. A ETE conta com conjunto moto bomba instalado.

A ETE conta com laboratório, onde são realizadas as análises dos efluentes da ETE Fazendinha, bem como das demais ETE que existem no município. As condições de higiene/limpeza estão satisfatórias e existe chuveiro de emergência no laboratório.

Com relação à ETE Santa Rosa, constatamos conforme Termo de Vistoria de Fiscalização Programa n° 218/2020, que as condições da instalação da ETE, de maneira geral, são satisfatórias.

A área está devidamente cercada, as escadas guarda-corpo estão adequadas e não existe vazamento aparente nos tanques. A ETE conta com extintor de incêndio carregado e no prazo de validade, há equipamento de segurança EPI(s) para os funcionários.

A ETE conta com bomba reserva em regime de estoque. O lodo gerado no processo é encaminhado para a ETE Fazendinha, onde é levado ao seu destino.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriano, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



A ETE não conta com laboratório para a realização de análises, as amostras são colhidas na ETE e encaminhadas à ETE Fazendinha, onde são realizadas as análises.

A área não está devidamente identificada.

Com relação à ETE Paulo Calisto, constatamos conforme Termo de Vistoria de Fiscalização Programa nº 219/2020, que as condições da instalação da ETE, de maneira geral, são satisfatórias.

A área está devidamente cercada e identificada. As escadas guarda-corpo estão adequadas, não há vazamento aparente nos tanques, conta com extintor de incêndio carregado dentro do prazo de validade e existe equipamento de segurança EPI(s) para os funcionários.

A ETE conta com conjunto moto bomba instalado. O lodo gerado no processo é encaminhado para a ETE Fazendinha, onde é levado ao seu destino.

A ETE não conta com laboratório para a realização de análises. As amostras são colhidas na ETE e encaminhadas a ETE Fazendinha, onde são realizadas as análises.

## 8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES (NC)

ETE	Nº NC	Descrição	Referência Legal	Prazo para Adequação
				Adequação definitiva
Santa Rosa	1	Ausência de identificação da área	Item 8.1 Anexo I - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019.	30 dias



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriano, 303 - Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



## 9. CONCLUSÃO

Conforme apontado no relatório, foi constatada 1 (uma) Não Conformidade (NC) na Estação de Tratamento de Esgoto Santa Rosa, referente à Ausência de identificação da área.

As demais Estações de Tratamento de Esgoto ETE(s) encontram-se adequadas, conforme Termos de Fiscalização Programa.

A concessionária BRK Ambiental, foi notificada, através do Termo de Notificação (TN) nº 22/2020, a realizar a adequação da NC nº 1, apresentada no item 8, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme IN 07/2019.

Diante do término do prazo estipulado no TN nº 22/2020 e sem a comprovação de adequação, por parte da concessionária, da NC apontada, o processo I 207/2020 será encerrado e encaminhado à Superintendência para a abertura do Processo Administrativo Punitivo, conforme Parágrafo único do art. 17 da IN 07/2019.

Porto Ferreira, 26 de janeiro de 2020.

**Wendel Ederson Marcelino Cremonezi** - Analista Regulador