



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



Relatório de Fiscalização Eventual 017/2021

Processo I-84/2021

Fiscalização Pressão – Bairro José Gomes junho/2021

Diante a informação de baixa pressão de água, aos finais de semana, principalmente às sextas-feiras à noite e aos sábados de manhã, foi solicitada a instalação de dataloggers nos dias finais de semana subsequentes a visita realizada.

O monitoramento ocorreu nos dias 26 e 27/06 e nos dias 03 e 04/07.

1 – Constata-se oscilação na pressão, na madrugada dos dias 03 e 04/07 (das 24h às 05h15min). A redução ocorre devido ao desligamento da bomba (booster) localizada no reservatório José Gomes, conforme já informado em outras ocasiões. Diante do desligamento, verifica-se que no período supramencionado a pressão apresentou pressões abaixo dos 10mca sendo registrado mínima de 5mca.

2 – Exceto no período supra citado, as demais aferições apresentaram, de maneira geral, índices superiores a mínima estabelecida na NBR 12218.

3 – Todos os dias monitorados apresentaram aferições acima do valor máximo definido na NBR 12218 que é de 50 mca.

Constata-se, através dos dados dos Dataloggers que, de maneira geral, as pressões aferidas atendem o mínimo de 10 mca, definidos na NBR 12218. Exceção de faz às madrugadas dos dias 03 e 04/07 em que foram registradas pressões entre 9 e 5 mca, conforme exposto anteriormente.

É o relatório.

Porto Ferreira, 27 de julho de 2021.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador